



**DUPLEX**  
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## БОЙЛЕРЫ КОСВЕННОГО НАГРЕВА

### МОДЕЛИ

WTD100

WTD150

WTD200

WTD300

WTD500



## Содержание:

• Технические характеристики	1	- требования к воде	4
• Общая информация	2	- ввод в эксплуатацию	4
- назначение	2	- слив воды из бака	5
- описание	2	• Уход и техническое обслуживание	5
- устройство	2	• Транспортировка и хранение	5
• Установка и монтаж	2	• Гарантийные обязательства	6
• Подключение к сети водоснабжения	3	- гарантийный талон	7-8
- подключение рециркуляции	4	• Сведения об изготовителе	9
		• Сервисное обслуживание	10

## Технические характеристики

Наименование модели	WTD100	WTD150	WTD200	WTD300	WTD500
Номинальный объем	100 л.	150 л.	200 л.	300 л.	500 л.
Тип монтажа	вертикальный, напольный	вертикальный, напольный	вертикальный, напольный	вертикальный, напольный	вертикальный, напольный
Материал внутреннего бака	нержавеющая сталь, марка Duplex 2205	нержавеющая сталь, марка Duplex 2205	нержавеющая сталь, марка Duplex 2205	нержавеющая сталь, марка Duplex 2205	нержавеющая сталь, марка Duplex 2205
Толщина стали внутреннего бака	1,2 мм	1,2 мм	1,2 мм	1,2 мм	1,5 мм
Номинальное (безопасное рабочее) давление внутр. бака	7 бар	7 бар	7 бар	7 бар	7 бар
Максимальное испытательное давление внутр. бака	10 бар	10 бар	10 бар	10 бар	10 бар
Диаметр внутреннего бака	365 мм	365 мм	440 мм	480 мм	600 мм
Тип изоляции внутреннего бака	полиуретан	полиуретан	полиуретан	полиуретан	полиуретан
Толщина изоляции внутреннего бака	52,5 мм	52,5 мм	50 мм	45 мм	50 мм
Материал корпуса	оцинкованная сталь с белой покраской, толщина 0,5 мм (чёрная крышка)	оцинкованная сталь с белой покраской, толщина 0,5 мм (чёрная крышка)	оцинкованная сталь с белой покраской, толщина 0,5 мм (чёрная крышка)	оцинкованная сталь с белой покраской, толщина 0,5 мм (чёрная крышка)	оцинкованная сталь с белой покраской, толщина 0,5 мм (чёрная крышка)
Технологическое отверстие	резьбовое G1 1/4" DN32	резьбовое G1 1/4" DN32	резьбовое G1 1/4" DN32	резьбовое G1 1/2" DN40	резьбовое G1 1/2" DN40
Разъём змеевика (вход, выход), дюйм	G1"	G1"	G1"	G1"	G1"
Материал змеевика	гладкая сталь, SUS 316L	гладкая сталь, SUS 316L	гладкая сталь, SUS 316L	гладкая сталь, SUS 316L	гладкая сталь, SUS 316L
Размер змеевика	ø 22 мм x 15 м (1м <sup>2</sup> )	ø 22 мм x 20 м (1,4м <sup>2</sup> )	ø 22 мм x 25 м (1,8м <sup>2</sup> )	ø 22 мм x 30 м (2,1м <sup>2</sup> )	ø 22 мм x 30 м (2,1м <sup>2</sup> )
Толщина змеевика	1 мм	1 мм	1 мм	1 мм	1 мм
Мощность змеевика при температуре теплоносителя 80°C	28 кВт	35 кВт	42 кВт	49 кВт	49 кВт
Гильза для датчика температуры	2 шт	2 шт	2 шт	2 шт	2 шт
Разъём датчика температуры, дюйм	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"
Разъём горячей воды (выход), дюйм	G3/4"	G3/4"	G3/4"	G3/4"	G3/4"
Разъём холодной воды (вход), дюйм	G3/4"	G3/4"	G3/4"	G3/4"	G3/4"
Разъём предохранительного клапана, дюйм	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"
Разъём сливного отверстия, дюйм	G1"	G1"	G1"	G1"	G1"
Разъём циркуляционного патрубка, дюйм	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"
Разъём защитного анода, дюйм	G3/4"	G3/4"	G3/4"	G3/4"	G3/4"
Тип защитного анода	магний	магний	магний	магний	магний
Кран шаровой Н-В полнопроходной с ручкой, 1"	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
Кольцо заземления	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
Предохранительный клапан	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
Размер защитного анода	ø 20 x 300 мм	ø 20 x 300 мм	ø 20 x 300 мм	ø 20 x 300 мм	ø 20 x 300 мм
Размеры (ширина x глубина x высота)	470 x 470 x 1130 мм	470 x 470 x 1540 мм	540 x 540 x 1440 мм	570 x 570 x 1780 мм	700 x 700 x 1880 мм
Размеры упаковочных коробок (ширина x глубина x высота)	530 x 530 x 1220 мм	530 x 530 x 1610 мм	600 x 600 x 1570 мм	700 x 700 x 1880 мм	770 x 770 x 2010 мм
Вес нетто	39 кг	50 кг	57 кг	83 кг	115 кг


# Мы благодарим Вас за сделанный выбор!

## Общая информация

Накопительные бойлеры являются надёжными и долговечными источниками горячего водоснабжения, которые смогут сделать Вашу жизнь еще более комфортной.

Бойлеры косвенного нагрева предназначены для производства и накопления горячей воды хозяйственно - бытового назначения. Нагрев осуществляется путем передачи тепла от внешнего источника (котел, солнечные батареи, магистраль центрального теплоснабжения, тепловые насосы и пр.) воде, находящейся в баке, посредством трубчатого теплообменника (змеевика).


Бойлер представляет собой герметичную стальную ёмкость из нержавеющей стали марки **DUPLEX 2205**, усиленную азотом, способную работать под избыточным внутренним давлением. Специально разработана для эксплуатации в условиях повышенной коррозии, при которых применение обычной нержавейки нецелесообразно. В качестве дополнительной защиты от коррозии в баке установлен защитный магниевый анод. Снаружи бойлер имеет несъёмный кожух из стального листа покрытого порошковой эмалью белого цвета. Пространство между внутренним баком и наружным кожухом заполнено пенополиуретановой теплоизоляцией, которая позволяет воде в ёмкости на протяжении длительного времени сохранять температуру.




## Внимание!

Бойлер не предназначен для использования людьми, отсутствие опыта у которых,


может послужить препятствием для безопасной эксплуатации оборудования. Лица отвечающее за безопасность работы бойлера и обслуживающие данное оборудование должны проинструктировать эксплуатирующий персонал, по вопросам безопасной эксплуатации.



## WTD100



## WTD150-500



## Установка и монтаж

Бойлер должен устанавливаться во внутреннем помещении здания, защищенном от замерзания и воздействия атмосферных осадков. Изделие рекомендуется эксплуатировать при температуре воздуха от +2 до +45°C. При установке бойлера необходимо предусмотреть возможность доступа к предохранительному клапану. Перед монтажом необходимо промыть систему отопления.

## Для защиты бойлера рекомендуется устанавливать:

■ На вход холодной воды рекомендуется установить фильтр (для предотвращения попадания грязи и ржавчины в бойлер и корректной работы предохранительного клапана).

## Установка напольного бойлера

Для устойчивого расположения бойлера на напольном покрытии, необходимо произвести регулировку по уровню. Выравнивание бойлера относительно уровня пола происходит за счёт регулирования резьбовых ножек.

- 1.) Бойлер необходимо установить таким образом, чтобы его расстояние от стены было как минимум 50мм.
- 2.) Для очистки бойлера внутри и замены магниевого анода, сверху бойлера необходимо оставить пространство не менее 300мм, между корпусом бойлера и верхним ограждением.
- 3.) На месте установки необходимо обеспечить соответствующее водоотведение.
- 4.) Перед заполнением бойлера водой убедитесь, что напольное покрытие выдержит вес заполненного бойлера.
- 5.) На муфту слива холодной воды установить кольцо заземления и притянуть шаровым краном. Обеспечить непрерывный контур заземления.

## Подключение к сети водоснабжения


Подающая и обратная линии системы отопления, вход холодной воды и выход горячей воды системы ГВС должны быть подключены на бойлере к соответствующим патрубкам. Перед присоединением с патрубков должны быть сняты пластиковые защитные заглушки.

Чтобы избежать повышенного шума и вибраций в системе горячего водоснабжения, старайтесь не использовать колена небольшого радиуса и переходы с уменьшением диаметров труб с внезапным сужением сечения. Диаметр труб должен быть достаточным, чтобы не вызывать повышенные потери давления и шум при движении по ним жидкости. Прокладка и подключение трубопроводов должны вестись таким образом, чтобы с места подсоединения были сняты все механические напряжения и нагрузки (иначе кольцевая прокладка будет деформирована неравномерно и не сможет обеспечить продолжительное герметичное

соединение). Для этого трубопроводы должны быть проложены без перекосов и заканчиваться точно по оси соответствующего присоединительного патрубка.

Вес трубопроводов не должен воздействовать на бойлер, для этого предусмотрите необходимое количество креплений трубопровода к стене. Убедитесь в том, что рукоятки запорных кранов могут двигаться свободно, не мешая друг другу.

## Схема подключения



1. Шаровый кран
2. Фильтр
3. Обратный клапан
4. Расширительный бак
5. Манометр
6. Редукционный клапан
7. Циркуляционный насос
8. Заземление
9. Группа безопасности

Перед установкой бойлера необходимо тщательно промыть все трубы для удаления посторонних частиц, которые могли попасть в систему отопления или горячего водоснабжения в процессе сборки системы (при нарезке труб, сварке, обработке растворителями).

Бойлеры имеющие номинальное рабочее давление 7 бар, являются напорными и могут быть подключены к линии водоснабжения с соответствующим давлением.

Если давление в сети водоснабжения превышает, даже временно величину 10 бар, то в магистраль водоснабжения по направлению движения воды до предохранительного клапана необходимо



Редукционный клапан

установить редукционный клапан, который будет производить снижение давления воды в подающей магистрали, до необходимого значения. (Редукционный клапан не входит в комплект бойлера и приобретается при необходимости потребителем.)

Редукционный клапан необходимо устанавливать, таким образом, чтобы направление потока воды соответствовало направлению, указанному на клапане. В соответствии с требованиями производителя, клапан должен быть установлен на входе холодной воды в не отключаемом положении (между патрубком входа холодной воды в бойлер и редукционным сбросным клапаном не может стоять никакой запорной арматуры).

Предохранительный клапан входит в состав группы безопасности и устанавливается в верхней точке бойлера.

*Закрывать патрубок и отводить воду из предохранительного клапана без возможности визуального наблюдения за процессом сброса воды, не рекомендуется.*

*Запрещается эксплуатировать бойлер, если предохранительный клапан не был установлен на бойлер или был установлен с нарушениями требований производителя, или на момент эксплуатации был не исправен!*

В случае присоединении бойлера к медным трубам обязательно разделять медные трубы и патрубки бойлера диэлектрическими вставками!

Для сбалансированной работы системы горячего водоснабжения и при частом срабатывании сбросного клапана в систему рекомендуется встраивать санитарный расширительный бак соответствующего объема.

## Подключение рециркуляции

В бойлерах предусмотрена возможность организации контура рециркуляции горячего водоснабжения, позволяющей пользователю мгновенно получить горячую воду после открытия крана. Для этого необходимо проложить дополнительную магистраль, имеющую циркуляционный насос. Устройство циркуляционных трубопроводов горячей воды позволяет существенно повысить комфортность пользования водозаборными точками. При организации данных устройств необходимо уделить большое внимание их теплоизоляции, во избежание больших потерь на трубопроводе. Целесообразно использовать специальные

циркуляционные насосы с программным управлением, либо оснащенные датчиками температуры. Температуру включения термостата следует установить на уровень не выше 45°C.

## Требования к воде

№	Наименование компонента	Ед. измерения	Норматив
1	РН (водородный показатель)	ед.рН	6–9
2	Мутность	ЕМФ	2,6
3	Жесткость	град.Ж	7,0
4	Железо общее	мг/дм <sup>3</sup>	0,3
5	Сероводород и сульфиты	мг/дм <sup>3</sup>	0,003

*Эксплуатация бойлера допускается только при заполненном контуре горячего водоснабжения и греющего контура теплообменника.*

При заполнении системы горячего водоснабжения следите за тем, чтобы используемая вода не содержала агрессивных компонентов и соответствовала предъявленным требованиям производителя и требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Не допускается наличие в воде механических примесей, агрессивных веществ, нефтепродуктов и их производных. Нарушение данного требования может стать причиной интенсивного образования накипи на внутренней поверхности бака, теплообменников, повышенному износу магниевого анода, и поломке бойлера.

Если для греющего контура используется теплоноситель с добавлением антифриза, то он должен соответствовать санитарным правилам. Рекомендуется применять антифриз созданный на основе пищевого пропиленгликоля.

## Ввод в эксплуатацию

*Установку и ввод в эксплуатацию рекомендуется доверять только квалифицированному специалисту! Убедитесь, что параметры всех подключенных сетей соответствуют требованиям технического паспорта! Запрещается вводить оборудование в эксплуатацию, если не выполнены все требования производителя, прописанные в техническом паспорте!*

Заглушите все неиспользуемые патрубки. Во избежание гидроударов не допускайте резкого открывания кранов подачи воды и теплоносителя.

Прежде чем ввести бойлер в эксплуатацию, его необходимо полностью заполнить водой, для этого необходимо открыть кран горячей воды

в ближайшей точке водоразбора и открыть магистральный кран подачи холодной воды, до того момента пока из крана горячей воды не потечет вода. После заполнения бойлера водой, убедитесь, что предохранительный клапан, установленный на входе холодной воды в неотключаемом положении, срабатывает, воздух внутри бака отсутствует, давление в системе водоснабжения стабилизировалось.

После заполнения теплообменника бойлера теплоносителем убедитесь, что давление в системе стабилизировалось и не превышает рабочего, аварийные сбросные клапаны в системе теплоснабжения в рабочем состоянии, автоматические воздухоотводчики, расположенные в верхней точке в непосредственной близости от теплообменника бойлера работали при заполнении системы.

*Запрещается эксплуатация бойлера без присмотра. В случае, если бойлер не эксплуатируется более 24 часов, необходимо перекрыть подачу в бойлер холодной воды.*

*Запрещается эксплуатировать бойлер, если после подсоединения патрубков не было достигнуто герметичности всех резьбовых соединений! Если в процессе эксплуатации возникли протечки воды или теплоносителя на резьбовых соединениях патрубков, необходимо немедленно приостановить работу бойлера и обратиться в организацию производившую монтаж бойлера для устранения протечки резьбовых соединений!*

### **Слив воды из бака:**

Слив воды или теплоносителя из ёмкости бака или теплообменников необходимо осуществлять только при остывании до температуры не вызывающей ожога. В случаях проведения технического обслуживания или ремонта, если бойлер не используется в холодное время года и т.д. слейте воду из внутреннего бака бойлера, открыв один или несколько водоразборных кранов и кран слива (установленный при монтаже бойлера) в самой нижней точке системы. Слив воды произведите в канализационный трап. Также необходимо опорожнить змеевик.

### **Уход и техническое обслуживание**

Наблюдение за работой оборудования

возлагается на пользователя, который обязан содержать его в чистоте и исправном состоянии. Соблюдение правил эксплуатации, бережное отношение к оборудованию позволяет значительно продлить срок его службы.

*Для диагностики внутреннего состояния и дальнейшего обслуживания бойлера, предусмотрено технологическое отверстие.*

Техническое обслуживание должно проводиться только квалифицированным персоналом авторизованного сервисного центра. Обслуживание следует проводить не реже одного раза в год. Регулярное обслуживание является гарантией безопасности и экономии средств.

### **Ежегодное техническое обслуживание бойлера включает в себя:**

- Проверку состояния теплообменников и внутренней поверхности бака, при необходимости очистку его от загрязнений и отложений накипи внутри (частота чистки зависит от параметров жёсткости воды);
- Проверку целостности теплоизоляционного материала;
- Контроль герметичности гидравлических соединений;
- Проверку функционирования предохранительных устройств и аварийных устройств (при их наличии);
- Проверку состояния магниевого анода.

В профилактических целях рекомендуется производить замену магниевого анода раз в год. В случае 30% и более износа магниевого анода – анод необходимо заменить на новый, рекомендованный производителем.

### **Транспортировка и хранение**

Бойлеры в упаковке изготовителя могут транспортироваться всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Условия транспортирования при температуре от минус 50°C до плюс 50°C и при относительной влажности до 80% при плюс 25°C.

При транспортировании должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковок с бойлерами внутри транспортного средства. Транспортирование и

штабелирование производить в соответствии с манипуляционными знаками, указанными на упаковке. Бойлеры должны храниться в упаковке изготовителя в условиях хранения от плюс 1°C до плюс 40°C и относительной влажности до 80 % при 25°C.



## Гарантийные обязательства

Гарантийное обслуживание производится в соответствии с гарантийными обязательствами, перечисленными в руководстве по эксплуатации. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и характеристики прибора, без предварительного уведомления. Срок службы прибора — 20 лет.

Изготовитель устанавливает следующие сроки гарантии на составные части бойлера:

- на внутренний бак — 7 лет;
- на греющий змеевик — 7 лет;
- анод является расходным материалом на который гарантия не распространяется.

Срок гарантии исчисляется от даты продажи бойлера. При отсутствии или исправлении даты продажи и штампа магазина срок гарантии исчисляется от даты выпуска бойлера.

Гарантия распространяется при условии регулярного технического обслуживания с отметкой в паспорте.

Претензии в период срока гарантии принимаются при наличии гарантийного талона, с отметками фирмы-продавца, и идентификационной таблички на корпусе бойлера.

Гарантия распространяется только на бойлер. Ответственность за соблюдение правил установки и подключения лежит на покупателе (в случае самостоятельного подключения) либо на монтажной организации, осуществившей подключение.

## Внимание!

Изготовитель не несет ответственность за недостатки, возникшие вследствие нарушения потребителем правил установки, заземления, эксплуатации и технического обслуживания бойлера, изложенных в настоящем руководстве, в т. ч. в случаях, когда эти недостатки возникли из-за недопустимых параметров сетей водоснабжения, в которых эксплуатируется бойлер, и вследствие вмешательства третьих лиц. На претензии по внешнему виду бойлера гарантия не распространяется.

При несоблюдении потребителем требований к воде, производитель оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании.

Настоящая гарантия действительна на территории ЕврАзЭС. Гарантия распространяется на производственный или конструкционный дефект изделия. Настоящая гарантия включает в себя выполнение уполномоченным сервисным центром ремонтных работ и замену дефектных деталей изделия в сервисном центре или у покупателя (по усмотрению сервисного центра). Гарантийный ремонт изделия выполняется в срок не более 45 (сорока пяти) дней. Настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба, произошедшего в результате переделки и регулировки изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя, с целью приведения его в соответствие с национальными или местными техническими стандартами и нормами безопасности.

## Настоящая гарантия не распространяется на:

- периодическое обслуживание и сервисное обслуживание изделия (чистку, замену анодов);
- любые адаптации и изменения изделия, в т. ч. с целью усовершенствования и расширения обычной сферы его применения, которая указана в инструкции по эксплуатации изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя.

## Настоящая гарантия не предоставляется в случаях:

- отсутствия заполненного гарантийного талона;
- отсутствия отметок о регулярном техническом

обслуживании;

- если будет полностью/частично изменён, стёрт, удалён или будет неразборчив серийный номер изделия;
- использования изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его инструкцией по эксплуатации;
- наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин, и т. д.), воздействий на изделие чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности/запылённости, концентрированных паров, если что-либо из перечисленного стало причиной неисправности изделия;
- ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска в эксплуатацию изделия неуполномоченными на то организациями/лицами;
- стихийных бедствий (пожар, наводнение и т. д.) и других причин, находящихся вне контроля продавца (изготовителя) и покупателя, которые причинили вред изделию;
- неправильного подключения изделия к водопроводной сети (в т. ч. невыполнение требований раздела Установка и Монтаж Инструкции по эксплуатации), а также неисправностей (несоответствия рабочим параметрам и безопасности) водопроводной сети;
- дефектов, возникших вследствие попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности и т. д.;
- неправильного хранения изделия.

## Гарантийный талон

Настоящий документ не ограничивает определенные законом права потребителей, но дополняет и уточняет оговорённые законом обязательства, предполагающие соглашение сторон либо договор.

### Правильное заполнение гарантийного талона

Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и проследите, чтобы он был правильно заполнен и имел штамп продавца. При отсутствии штампа продавца и даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок изделия исчисляется с даты производства изделия.

### Внешний вид и комплектность изделия

Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность, все претензии по внешнему виду и комплектности изделия предъявляйте продавцу при покупке изделия.

### Общие правила установки (подключения) изделия

Установка (подключение) изделий допускается исключительно специалистами и организациями, имеющими лицензии на данный вид работ, либо специалистами компаний, авторизованных на продажу и/или монтаж и гарантийное обслуживание соответствующего типа оборудования, имеющих лицензию на данный вид работ. Продавец (изготовитель) не несёт ответственности за недостатки изделия, возникшие из-за его неправильной установки (подключения).

Убедительно просим Вас во избежание недоразумений до установки/эксплуатации изделия внимательно изучить его инструкцию по эксплуатации. Запрещается вносить в гарантийный талон какие-либо изменения, а также стирать или переписывать какие-либо указанные в нём данные.

### С момента подписания покупателем гарантийного талона считается, что:

- вся необходимая и достоверная информация о купленном изделии и его потребительских свойствах в соответствии со ст. 10 Закона «О защите прав потребителей» предоставлена Покупателю в полном объеме;
- Покупатель ознакомлен и согласен с условиями гарантийного обслуживания, особенностями

эксплуатации и монтажа купленного изделия;

- Покупатель претензий к внешнему виду/комплектности купленного изделия не имеет.

Покупатель: \_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_ Дата: \_\_\_\_\_

Модель _____		
Серийный № _____		
Дата продажи _____ 202__ г		
Фирма-продавец _____		
Подпись представителя фирмы-продавца _____		
Печать фирмы-продавца _____		
Штамп организации, производившей пуск в эксплуатацию		

**Гарантийный талон 1**

Модель	
Серийный номер	
Дата ремонта	
Печать сервисного центра	

**Гарантийный талон 2**

Модель	
Серийный номер	
Дата ремонта	
Печать сервисного центра	

**Гарантийный талон 3**

Модель	
Серийный номер	
Дата ремонта	
Печать сервисного центра	

**Гарантийный талон 4**

Модель	
Серийный номер	
Дата ремонта	
Печать сервисного центра	

**Гарантийный талон 5**

Модель	
Серийный номер	
Дата ремонта	
Печать сервисного центра	

## Сведения об изготовителе

Наименование и местонахождение импортера, торгующей организации, принимающих претензии по качеству:

Адрес сервисного центра:

Россия, Кировская область, г. Киров,  
улица Metallургов, 8.

Сервисные центры по России находятся на сайте **viena-rus.ru**

Импортер (изготовитель):

ИП Крючкова Елизавета Дмитриевна

Юридический адрес: Тюменская обл.

Тюменский р-н с. Перевалово

проезд 1-ый Федеральный дом № 1

Почтовый адрес: 610016, Кировская обл.,

г. Киров, ул. Metallургов, 8.

т. /8332/ 58-58-58.

## Сервисное обслуживание

№ п/п	Дата	Содержание работ	Подпись	Печать
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

